

Vidutinė lauko oro temperatūra 2018 m. gruodžio mėn. -1,5 °C
 Dienolaispiai (2018 m. gruodžio mėn.): 605,0

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Vilniaus miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2018 m. gruodžio mėn.)

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis						Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui								
					vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh								
I	1	Sviliškių g. 8	62	2007	43,28	10,07	0,00	-0,84	0,00	34,05	3936,7	34,05	3936,7	0,00865	55,00	0,48	518,91	28,54
I	2	Žirmūnų g. 30C	70	2008	54,40	11,85	0,00	0,00	0,00	42,72	4787,4	42,72	4787,4	0,00892	55,00	0,49	535,43	29,45
I	3	Žaliųjų ežerų g. 9 (renov.)	87	1983	57,04	8,00	17,66	-0,86	5,80	32,24	3382,6	32,24	3382,6	0,00953	55,00	0,52	571,86	31,45
I	4	V.Pietario g. 7	36	1987	33,14	5,06	6,95	-0,72	0,00	21,86	2176,9	21,86	2176,9	0,01004	55,00	0,55	602,45	33,13
I	5	M.Mironaitės g. 18	47	2007	38,44	8,89	0,95	-1,04	5,33	29,64	2876,4	29,64	2876,4	0,01030	55,00	0,57	618,23	34,00
I	6	Bajorų kelias 3	52	2009	35,64	7,50	0,46	-0,61	5,09	28,30	2686,3	28,30	2686,3	0,01054	55,00	0,58	632,17	34,77
I	7	Žirmūnų g. 3 (renov.)	61	1965	42,96	7,28	7,19	-0,49	0,00	28,98	2700,0	28,98	2700,0	0,01073	55,00	0,59	644,08	35,42
I	8	Pavilnionių g. 31	40	2007	31,84	5,95	0,28	0,00	4,61	25,61	2350,7	25,61	2350,7	0,01089	55,00	0,60	653,61	35,95
I	9	Pavilnionių g. 33	40	2007	33,12	6,10	0,37	0,00	4,80	26,64	2352,7	26,64	2352,7	0,01132	55,00	0,62	679,44	37,37
I	10	Peteliškių g. 10 (renov.)	22	iki 1992	21,75	2,84	3,51	0,00	2,60	14,46	1186,7	14,46	1186,7	0,01219	55,00	0,67	731,38	40,23
I	11	Žirmūnų g. 131 (renov.)	60	1978	69,44	9,02	12,09	-0,71	0,00	49,04	3663,8	49,04	3663,8	0,01338	55,00	0,74	803,08	44,17
I	12	J.Galvydžio g. 11A	49	2007	40,60	6,76	0,00	-0,95	0,00	34,79	2531,4	34,79	2531,4	0,01374	55,00	0,76	824,58	45,35
I	13	Blindžių g. 7	28	2001	41,86	4,13	2,78	0,00	0,00	35,00	2440,5	35,00	2440,5	0,01434	55,00	0,79	860,36	47,32
I	14	M.Marcinkevičiaus g. 37, Baltupio g. 175	34	2003	44,13	5,64	4,23	-0,49	0,00	34,74	2349,6	34,74	2349,6	0,01479	55,00	0,81	887,22	48,80
I	15	J.Franko g. 8	16	2005	19,85	2,87	0,00	-0,16	0,00	17,14	1150,3	17,14	1150,3	0,01490	55,00	0,82	894,18	49,18
I	16	M.Marcinkevičiaus g. 31, 33, 35	46	2001	58,89	5,83	7,16	-1,75	0,00	47,64	3175,3	47,64	3175,3	0,01500	55,00	0,83	900,28	49,52
I	17	S.Žukausko g. 27	23	2002	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74	1743,3	26,74	1743,3	0,01534	55,00	0,84	920,48	50,63
I	18	Tolminkiemio g. 31	46	2007	52,99	9,01	0,62	-0,14	7,83	43,50	2822,0	43,50	2822,0	0,01542	55,00	0,85	924,93	50,87
I	19	J.Kubiliaus g. 4	50	2006	45,14	6,36	0,00	-0,50	0,00	39,27	2532,4	39,27	2532,4	0,01551	55,00	0,85	930,41	51,17
I	20	Taikos g. 134, 136	72	1985	98,04	10,34	18,30	-0,04	12,50	69,44	4428,1	69,44	4428,1	0,01568	55,00	0,86	940,97	51,75
I	21	Kovo 11-osios g. 55	37	1985	50,48	4,91	9,68	0,19	6,43	35,70	2212,4	35,70	2212,4	0,01614	55,00	0,89	968,14	53,25
I	22	Šviesos g 11 (bt. 41-60)	20	1982	24,38	2,39	4,63	0,00	3,12	17,35	1072,0	17,35	1072,0	0,01619	55,00	0,89	971,21	53,42
II	1	Žirmūnų g. 126 (renov.)	90	1967	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	4485,0	61,88	4485,0	0,01380	54,50	0,75	827,88	45,12
II	2	Smėlio g. 11	33	1958	21,03	2,96	0,00	-0,05	0,00	18,12	1237,5	18,12	1237,5	0,01465	55,00	0,81	878,81	48,33
II	3	Žirmūnų g. 128 (renov.)	30	1967	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	1550,0	22,91	1550,0	0,01478	54,50	0,81	886,88	48,33
II	4	Taikos g. 25, 27	40	1983	49,46	6,25	8,57	-0,74	6,37	35,38	2186,7	35,38	2186,7	0,01618	55,00	0,89	970,77	53,39
II	5	Tolminkiemio g. 14	46	2006	58,45	9,34	0,43	-0,42	8,84	49,10	2989,8	49,10	2989,8	0,01642	55,00	0,90	985,35	54,19
II	6	Smėlio g. 15	24	1959	25,28	4,18	0,00	-1,88	0,00	22,99	1321,7	22,99	1321,7	0,01739	55,00	0,96	1043,40	57,39
II	7	Kapsų g. 38	70	iki 1992	48,74	6,45	0,91	0,00	0,00	39,52	2072,3	39,52	2072,3	0,01907	55,00	1,05	1144,21	62,93
II	8	Šviesos g 14 (bt. 81-100)	20	1975	28,45	2,67	5,10	-0,33	3,78	21,01	1098,2	21,01	1098,2	0,01913	55,00	1,05	1147,73	63,13
II	9	Gedvydžių g. 29 (bt. 1-36)	35	iki 1992	56,74	4,88	9,50	-0,40	0,00	42,75	2212,1	42,75	2212,1	0,01932	55,00	1,06	1159,45	63,77
II	10	S.Stanevičiaus g. 7 (bt. 1-40)	40	1987	57,96	4,80	9,25	0,04	0,00	43,86	2155,0	43,86	2155,0	0,02035	55,00	1,12	1221,23	67,17
II	11	Gedvydžių g. 20	72	1989	115,02	9,27	17,88	-1,67	0,00	89,55	4195,9	89,55	4195,9	0,02134	55,00	1,17	1280,50	70,43
II	12	Taikos g. 241, 243, 245	60	1985	85,25	9,20	9,73	-1,80	0,00	68,12	3133,6	68,12	3133,6	0,02174	55,00	1,20	1304,25	71,73
II	13	Antakalnio g. 118	59	1964	73,73	6,36	10,00	-0,39	0,00	57,77	2642,3	57,77	2642,3	0,02186	55,00	1,20	1311,75	72,15

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui	Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
II	14	Musninkų g. 7	60	1980	92,01	7,69	13,33	-0,30	0,00	71,29	3251,0	71,29	3251,0	0,02193	55,00	1,21	1315,73	72,37
II	16	Žemynos g. 35	88	1986	147,90	12,15	21,31	-0,26	0,00	114,71	5195,5	114,71	5195,5	0,02208	55,00	1,21	1324,68	72,86
II	17	Taikos g. 105	71	1985	125,26	9,40	18,77	-0,32	0,00	97,42	4324,5	97,42	4324,5	0,02253	55,00	1,24	1351,61	74,34
II	18	Šviesos g 4 (bt. 81-100)	20	1991	30,90	3,34	3,63	-0,49	0,00	24,42	1071,3	24,42	1071,3	0,02279	55,00	1,25	1367,51	75,21
II	19	Gabijos g. 81 (bt. 1-36)	36	1986	58,35	4,25	8,89	-0,17	0,00	45,38	1988,9	45,38	1988,9	0,02282	55,00	1,25	1369,00	75,30
II	20	Žemynos g. 25	32	1986	58,20	4,53	8,57	0,00	0,00	44,48	1927,9	44,48	1927,9	0,02307	55,00	1,27	1384,39	76,14
II	21	Didlaukio g. 22, 24	31	1986	54,39	4,27	6,15	0,06	0,00	43,90	1870,3	43,90	1870,3	0,02347	55,00	1,29	1408,42	77,46
II	22	Kanklių g. 10B	22	1981	35,15	4,01	3,81	-0,90	0,00	28,23	1167,5	28,23	1167,5	0,02418	55,00	1,33	1450,60	79,78
III	1	Gelvonų g. 57	60	1981	104,10	9,37	14,61	-0,39	0,00	80,51	3139,2	80,51	3139,2	0,02565	55,00	1,41	1538,82	84,64
III	2	Parko g. 4	32	1960	35,43	3,71	1,08	-1,05	0,00	31,69	1214,6	31,69	1214,6	0,02609	55,00	1,44	1565,62	86,11
III	3	Parko g. 6	48	1963	57,74	5,67	1,28	-0,67	0,00	51,46	1913,9	51,46	1913,9	0,02689	55,00	1,48	1613,27	88,73
III	4	Naugarduko g. 56	47	iki 1992	59,03	5,23	0,00	-0,59	0,00	54,39	1879,6	54,39	1879,6	0,02894	55,00	1,59	1736,13	95,49
III	5	Šaltkalvių g. 66	108	1990	107,69	7,25	22,34	0,15	0,00	77,96	2642,7	77,96	2642,7	0,02950	55,00	1,62	1770,07	97,35
IV	1	V.Grybo g. 30	6	1959	11,97	0,95	0,91	-0,13	0,00	10,24	310,9	10,24	310,9	0,03294	55,00	1,81	1976,61	108,71
IV	2	Vykinto g. 8	4	1955	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	214,3	8,05	214,3	0,03754	55,00	2,06	2252,52	123,89
IV	3	Lentvario g. 1	4	1952	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	108,0	4,29	108,0	0,03975	55,00	2,19	2384,88	131,17
IV	4	Gedimino pr. 27	4	1940	17,36	1,81	0,20	-0,49	0,00	15,83	383,0	15,83	383,0	0,04133	55,00	2,27	2480,08	136,40
IV	5	K.Vanagėlio g. 9	8	iki 1992	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	248,0	10,46	248,0	0,04219	55,00	2,32	2531,27	139,22
IV	6	S.Skapo g. 6, 8	13	iki 1992	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	397,6	16,80	397,6	0,04226	55,00	2,32	2535,56	139,46
IV	7	Žygio g. 4	6	1940	11,96	0,05	0,00	0,00	0,00	11,55	250,7	11,55	250,7	0,04608	55,00	2,53	2764,81	152,06

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita).

II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (modernizuoti ar kiti kažkiek taupantys šilumą namai, taip pat naujos statybos namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kur atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs kiti).

III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, nusidėvėję, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai).

IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti, labai prastos šiluminės izoliacijos namai su senomis nesubalansuotomis vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis).