

Vidutinė lauko oro temperatūra 2019 m. sausio mėn. -4,4 °C  
 Dienolaipsniai (2019 m. sausio mėn.): 694,4

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Vilniaus miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2019 m. sausio mėn.)

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis						Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
					iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui								
					MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh								
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup> /mėn	EUR/MWh	EUR/m <sup>2</sup> /mėn	kWh/mėn	EUR/mėn			
I	1	Sviliškių g. 8	62	2007	49,21	10,81	0,00	0,30	0,00	38,09	3936,7	38,09	3936,7	0,00967	51,00	0,49	580,49	29,60
I	2	Žaliųjų ežerų g. 9 (renov.)	87	1983	61,95	8,22	17,66	0,56	6,39	35,52	3382,6	35,52	3382,6	0,01050	51,00	0,54	629,99	32,13
I	3	Žirmūnų g. 30C	70	2008	64,09	12,20	0,00	0,00	0,00	50,57	4787,4	50,57	4787,4	0,01056	51,00	0,54	633,79	32,32
I	4	V.Pietario g. 7	36	1987	35,53	5,04	6,95	0,01	0,00	23,54	2176,9	23,54	2176,9	0,01081	51,00	0,55	648,73	33,09
I	5	M.Mironaitės g. 18	47	2007	41,11	8,70	0,95	0,02	5,66	31,44	2876,4	31,44	2876,4	0,01093	51,00	0,56	655,84	33,45
I	6	Pavilionių g. 31	40	2007	33,73	6,31	0,28	0,00	4,88	27,14	2350,7	27,14	2350,7	0,01154	51,00	0,59	692,64	35,32
I	7	Bajorų kelias 3	52	2009	40,20	7,76	0,46	0,30	5,70	31,69	2686,3	31,69	2686,3	0,01180	51,00	0,60	707,80	36,10
I	8	Žirmūnų g. 3 (renov.)	61	1965	48,70	7,34	7,19	0,82	0,00	33,34	2700,0	33,34	2700,0	0,01235	51,00	0,63	740,94	37,79
I	9	Pavilionių g. 33	40	2007	35,81	6,03	0,37	0,00	5,29	29,41	2352,7	29,41	2352,7	0,01250	51,00	0,64	749,91	38,25
I	10	Peteliškių g. 10 (renov.)	22	iki 1992	23,14	2,15	3,51	0,00	2,83	15,71	1186,7	15,71	1186,7	0,01324	51,00	0,68	794,23	40,51
I	11	Žirmūnų g. 131 (renov.)	60	1978	73,86	8,73	12,09	0,76	0,00	52,29	3663,8	52,29	3663,8	0,01427	51,00	0,73	856,25	43,67
I	12	J.Galvydžio g. 11A	49	2007	45,14	6,83	0,00	0,06	0,00	38,25	2531,4	38,25	2531,4	0,01511	51,00	0,77	906,71	46,24
I	13	Blindžių g. 7	28	2001	47,43	3,54	2,78	0,00	0,00	39,54	2440,5	39,54	2440,5	0,01620	51,00	0,83	972,15	49,58
I	14	M.Marcinkevičiaus g. 31, 33, 35	46	2001	65,83	5,78	7,16	-0,99	0,00	53,87	3175,3	53,87	3175,3	0,01697	51,00	0,87	1018,01	51,92
I	15	M.Marcinkevičiaus g. 37, Baltupio g. 175	34	2003	50,53	5,71	4,23	0,36	0,00	40,23	2349,6	40,23	2349,6	0,01712	51,00	0,87	1027,39	52,40
I	16	Tolminkiemio g. 31	46	2007	58,89	8,87	0,62	-0,15	8,92	49,55	2822,0	49,55	2822,0	0,01756	51,00	0,90	1053,52	53,73
I	17	Taikos g. 134, 136	72	1985	107,32	10,01	18,30	0,80	14,08	78,21	4428,1	78,21	4428,1	0,01766	51,00	0,90	1059,79	54,05
I	18	J.Kubiliaus g. 4	50	2006	51,89	6,53	0,00	0,36	0,00	45,01	2532,4	45,01	2532,4	0,01777	51,00	0,91	1066,34	54,38
I	19	S.Žukausko g. 27	23	2002	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	1743,3	31,03	1743,3	0,01780	51,00	0,91	1068,14	54,47
I	20	J.Franko g. 8	16	2005	23,87	2,97	0,00	0,29	0,00	20,61	1150,3	20,61	1150,3	0,01791	51,00	0,91	1074,81	54,82
I	21	Kovo 11-osios g. 55	37	1985	54,02	4,77	9,68	-0,49	7,21	40,06	2212,4	40,06	2212,4	0,01811	51,00	0,92	1086,52	55,41
I	22	Šviesos g 11 (bt. 41-60)	20	1982	27,17	2,41	4,63	0,04	3,62	20,09	1072,0	20,09	1072,0	0,01874	51,00	0,96	1124,46	57,35
II	1	Žirmūnų g. 126 (renov.)	90	1967	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	4485,0	68,63	4485,0	0,01530	50,50	0,77	918,13	46,37
II	2	Žirmūnų g. 128 (renov.)	30	1967	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	1550,0	24,37	1550,0	0,01572	50,50	0,79	943,28	47,64
II	3	Smėlio g. 11	33	1958	23,50	3,05	0,00	0,32	0,00	20,13	1237,5	20,13	1237,5	0,01627	51,00	0,83	975,98	49,77
II	4	Taikos g. 25, 27	40	1983	54,06	6,38	8,57	0,35	6,98	38,75	2186,7	38,75	2186,7	0,01772	51,00	0,90	1063,32	54,23
II	5	Tolminkiemio g. 14	46	2006	65,78	9,21	0,43	-0,23	10,15	56,37	2989,8	56,37	2989,8	0,01886	51,00	0,96	1131,33	57,70
II	6	Smėlio g. 15	24	1959	28,07	4,03	0,00	-1,33	0,00	25,37	1321,7	25,37	1321,7	0,01919	51,00	0,98	1151,62	58,73
II	7	Šviesos g 14 (bt. 81-100)	20	1975	30,00	2,55	5,10	0,05	4,01	22,30	1098,2	22,30	1098,2	0,02031	51,00	1,04	1218,37	62,14
II	8	Kapsų g. 38	70	iki 1992	53,05	4,63	0,91	0,00	0,00	42,80	2072,3	42,80	2072,3	0,02066	51,00	1,05	1239,36	63,21
II	9	Gedvydžių g. 29 (bt. 1-36)	35	iki 1992	61,27	4,75	9,50	0,65	0,00	46,36	2212,1	46,36	2212,1	0,02096	51,00	1,07	1257,40	64,13
II	10	Gedvydžių g. 20	72	1989	122,86	9,30	17,88	-0,12	0,00	95,80	4195,9	95,80	4195,9	0,02283	51,00	1,16	1369,99	69,87
II	11	S.Stanevičiaus g. 7 (bt. 1-40)	40	1987	64,37	4,77	9,25	0,64	0,00	49,72	2155,0	49,72	2155,0	0,02307	51,00	1,18	1384,22	70,60
II	12	Taikos g. 241, 243, 245	60	1985	93,81	9,12	9,73	0,06	0,00	74,89	3133,6	74,89	3133,6	0,02390	51,00	1,22	1434,05	73,14
II	13	Musinkų g. 7	60	1980	100,32	7,67	13,33	1,20	0,00	78,12	3251,0	78,12	3251,0	0,02403	51,00	1,23	1441,69	73,53
II	14	Žemynos g. 35	88	1986	163,56	12,48	21,31	1,64	0,00	128,12	5195,5	128,12	5195,5	0,02466	51,00	1,26	1479,57	75,46

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui	Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
II	16	Taikos g. 105	71	1985	137,10	9,17	18,77	1,03	0,00	108,13	4324,5	108,13	4324,5	0,02500	51,00	1,28	1500,26	76,51
II	17	Antakalnio g. 118	59	1964	81,99	5,35	10,00	0,41	0,00	66,23	2642,3	66,23	2642,3	0,02507	51,00	1,28	1503,93	76,70
II	18	Žemynos g. 25	32	1986	63,27	4,91	8,57	0,00	0,00	49,24	1927,9	49,24	1927,9	0,02554	51,00	1,30	1532,41	78,15
II	19	Gabijos g. 81 (bt. 1-36)	36	1986	64,51	4,07	8,89	0,72	0,00	50,83	1988,9	50,83	1988,9	0,02556	51,00	1,30	1533,35	78,20
II	20	Šviesos g 4 (bt. 81-100)	20	1991	34,31	3,34	3,63	-0,07	0,00	27,42	1071,3	27,42	1071,3	0,02559	51,00	1,31	1535,64	78,32
II	21	Kanklių g. 10B	22	1981	39,05	4,15	3,81	0,03	0,00	31,06	1167,5	31,06	1167,5	0,02660	51,00	1,36	1596,14	81,40
II	22	Didlaukio g. 22, 24	31	1986	61,30	4,08	6,15	0,82	0,00	50,25	1870,3	50,25	1870,3	0,02687	51,00	1,37	1612,07	82,22
III	1	Gelvonų g. 57	60	1981	115,33	9,39	14,61	1,72	0,00	89,60	3139,2	89,60	3139,2	0,02854	51,00	1,46	1712,56	87,34
III	2	Parko g. 4	32	1960	39,32	3,71	1,08	-0,39	0,00	34,92	1214,6	34,92	1214,6	0,02875	51,00	1,47	1725,08	87,98
III	3	Parko g. 6	48	1963	63,73	5,53	1,28	0,69	0,00	56,22	1913,9	56,22	1913,9	0,02938	51,00	1,50	1762,56	89,89
III	4	Naugarduko g. 56	47	iki 1992	64,57	5,09	0,00	-0,25	0,00	59,72	1879,6	59,72	1879,6	0,03177	51,00	1,62	1906,36	97,22
III	5	Šaltkalvių g. 66	108	1990	119,93	8,95	22,34	-1,66	0,00	90,30	2642,7	90,30	2642,7	0,03417	51,00	1,74	2050,19	104,56
IV	1	V.Grybo g. 30	6	1959	13,48	1,00	0,91	0,02	0,00	11,55	310,9	11,55	310,9	0,03715	51,00	1,89	2228,82	113,67
IV	2	Vykinto g. 8	4	1955	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	214,3	9,19	214,3	0,04290	51,00	2,19	2573,91	131,27
IV	3	Gedimino pr. 27	4	1940	19,67	1,59	0,20	0,56	0,00	17,33	383,0	17,33	383,0	0,04524	51,00	2,31	2714,11	138,42
IV	4	K.Vanagėlio g. 9	8	iki 1992	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	248,0	11,25	248,0	0,04536	51,00	2,31	2721,66	138,80
IV	5	Lentvario g. 1	4	1952	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	108,0	4,93	108,0	0,04566	51,00	2,33	2739,55	139,72
IV	6	S.Skapo g. 6, 8	13	iki 1992	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	397,6	18,90	397,6	0,04754	51,00	2,42	2852,13	145,46
IV	7	Žygio g. 4	6	1940	13,14	0,11	0,00	0,00	0,00	12,74	250,7	12,74	250,7	0,05081	51,00	2,59	3048,47	155,47

#### Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

**I.** Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita).

**II.** Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (modernizuoti ar kiti kažkiek taupantys šilumą namai, taip pat naujos statybos namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kur atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs kiti).

**III.** Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, nusidėvėję, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai).

**IV.** Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti, labai prastos šiluminės izoliacijos namai su senomis nesubalansuotomis vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis).